

№ п/п	Адрес	промывка и опрессовка	сдача БГВС	номер акта проверки	акт готовности	отправка в УЖКХ	примечание
<b>Октябрьский район</b>							
1	1-я Подлесная, 68	20.05.2021		2021-У/ТО-161	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Произвести проверку манометров и термометров, отсутствует проект на систему теплоснабжения теплопотребления
2	1-я Подлесная, 72	20.05.2021		2021-УД/ТО-164	подготовлен 15.06.2022	направлено 16.06.2021	Произвести проверку манометров и термометров, отсутствует проект на систему теплоснабжения теплопотребления
3	3-я Подлесная ул. д.29	01.06.2021		2021-УД/ТО-317	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	отсутствует предохранительный клапан на СО, КИП отсутствуют поверенные, отсутствует проект на систему теплопотребления
4	3-я Подлесная, 37	01.06.2021		2021-УД/ТО-318	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	КИП отсутствуют поверенные, отсутствует проект на систему теплопотребления
5	3-я Подлесная ул. д.39	01.06.2021		2021-УД/ТО-319	подготовлен 15.06.2022	направлено 16.06.2021	Рекомендация по установке БК на отопление не выполнена, отсутствуют поверенные КИП, УУТЗ забракован 13.05.2021, отсутствует проект системы теплопотребления, Нарушены требования Правил оценки готовности к отопительному периоду
6	30 лет Победы ул. д.10	20.05.2021		2021-УД/ТО-162	подготовлен 15.06.2022	направлено 16.06.2021	Произвести проверку манометров и термометров, отсутствует проект на систему теплопотребления
7	30 лет Победы ул. д.14						
8	30 лет Победы, 18	01.06.2021		2021 УД/ТО-316	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, УУТЗ забракован 14.05.2021, отсутствует проект системы теплопотребления, Нарушены требования Правил оценки готовности к отопительному периоду
9	30 лет Победы, 19	01.06.2021		2021-УД/ТО-312	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Отсутствует устройство защиты системы теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
10	30 лет Победы, 20а						
11	30 лет Победы ул. д.22						
12	30 лет Победы, 23	01.06.2021		2021-УД/ТО-310	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Отсутствует устройство защиты системы теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
13	30 лет Победы ул. д.24						
14	30 лет Победы, 24а						
15	30 лет Победы ул. д.25	01.06.2021		2021-УД/ТО-311	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Отсутствует устройство защиты системы теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
16	30 лет Победы ул. д.26						
17	30 лет Победы, 28а						
18	30 лет Победы, 44	01.06.2021		2021-УД/ТО-297	подготовлен 15.06.2022	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения
19	30 лет Победы, 45	01.06.2021		2021-УД/ТО-315	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
20	30 лет Победы, 47	01.06.2021		2021-УД/ТО-320	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
21	30 лет Победы, 47а	02.06.2021		2021-УД/ТО-359	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
22	30 лет Победы, 49	02.06.2021		2021-УД/ТО-361	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
23	30 лет Победы, 49а	02.06.2021		2021-УД/ТО-366	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
24	30 лет Победы, 58	01.06.2021		2021-УД/ТО-528	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
25	30 лет Победы, 86	03.06.2021		2021-УД/ТО-451	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
26	50 лет Пионерии, 22						
27	50 лет Пионерии, 39						
28	50 лет Пионерии, 43						
29	7-я Подлесная ул. д.20	04.06.2021		2021-УД/ТО-454	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
30	7-я Подлесная ул. д.81	19.05.2021		2021-УД/ТО-89	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
31	7-я Подлесная ул. д.85	19.05.2021		2021-УД/ТО-90	подготовлен 15.06.2022	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
32	пр. 8 Подлесной, 9	01.06.2021		2021-УД/ТО-367	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
33	Береговая, 5						
34	Береговая, 13						
35	50-летия ВЛКСМ, 25	01.06.2021		2021-УД/ТО-363	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
36	50-летия ВЛКСМ, 40	02.06.2021		2021-УД/ТО-450	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
37	50-летия ВЛКСМ, 47	02.06.2021		2021-УД/ТО-372	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
38	50-летия ВЛКСМ, 49	02.06.2021		2021-УД/ТО-373	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
39	Кирова, 9	05.07.2021		2021-УД/ТО-1610	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
40	Кирова, 11	05.07.2021		2021-УД/ТО-1607	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения

41	Кирова, 13	05.07.2021		2021-УД/ТО-1608	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, тепловая изоляция отсутствует частично на ВСО, отсутствует проект на систему теплоснабжения
42	Кирова ул. д.18	20.05.2021		2021-УД/ТО-158	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Произвести проверку манометров и термометров, УУТЭ забракован 12.05.2021, отсутствует проект системы теплоснабжения, Нарушены требования Правил оценки готовности к отопительному периоду
43	Металлистов, 48	01.06.2021		2021-УД/ТО-365	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
44	Студенческая ул. д.54	04.06.2021		2021-УД/ТО-457	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
45	Школьная ул. д.5	01.06.2021		2021-УД/ТО-313	подготовлен 25.06.2021	направлено 28.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения, предусмотреть возможность установки УУТЭ
46	Школьная ул. д.9						
47	Школьная ул. д.11						
48	Школьная ул. д.13						
49	Школьная ул. д.15						
50	Школьная, 17						
51	Школьная, 19						
52	Школьная ул. д. 23						
53	Школьная, 25	03.06.2021		2021-УД/ТО-470	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения
54	Школьная, 27	03.06.2021		2021-УД/ТО-472	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
55	Школьная, 62	01.06.2021		2021-УД/ТО-371	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Отсутствует проект на систему теплоснабжения, частично отсутствует изоляция
56	Школьная, 74	07.07.2021		2021-УД/ТО-1726	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Отсутствует проект на систему теплоснабжения
57	Песочная ул. д.2	20.05.2021		2021-УД/ТО-159	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Произвести проверку манометров и термометров, УУТЭ забракован 14.05.2021, отсутствует проект системы теплоснабжения, Нарушены требования Правил оценки готовности к отопительному периоду
58	Песочная, 6	03.06.2021		2021-УД/ТО-468	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
59	Песочная, 8	03.06.2021		2021-УД/ТО-469	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
60	Песочная ул. д.10	18.05.2021		2021-УД/ТО-79	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, тепловая изоляция отсутствует частично на ВСО, отсутствует проект на систему теплоснабжения
61	Песочная ул. д.14	13.05.2021		2021-УД/ТО-41	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Отсутствует проект на систему теплоснабжения
62	Песочная, 16	18.05.2021		2021-УД/ТО-80	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
63	Песочная ул. д.18	18.05.2021		2021-УД/ТО-81	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствуют поверенные КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
64	Песочная, 19	07.07.2021		2021-УД/ТО-1634	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, реконструкция и установка УУТЭ, отсутствует проект на систему теплоснабжения
65	Песочная ул. д.20	03.06.2021		2021-УД/ТО-460	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, отсутствует проект на систему теплоснабжения
66	Песочная, 21	07.07.2021		2021-УД/ТО-1633	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, отсутствует изоляция, отсутствует схема теплового пункта, отсутствует проект на систему теплоснабжения
67	Песочная ул. д.22	18.05.2021		2021-УД/ТО-82	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, тепловая изоляция отсутствует частично на ВСО, отсутствует проект на систему теплоснабжения
68	Песочная, 23						
69	Песочная, 27	07.07.2021		2021-УД/ТО-1632	подготовлен 08.07.2021	подготовлен 08.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, установка поверенных КИП, частично отсутствует изоляция, отсутствует проект на систему теплоснабжения
70	Песочная, 42	04.06.2021		2021-УД/ТО-453	подготовлен 07.07.2021	направлено 07.07.2021	Требуется установка устройства защиты теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения, тепловая изоляция частично отсутствует
71	Пушкинская, 258	16.06.2021		2021-УД/ТО-853	подготовлен 23.06.2021	направлено 23.06.2021	отсутствует предохранительный клапан, КИП, тех паспорт теплового пункта, проект на систему теплоснабжения
<b>ИТОГО:</b>							

71 МКД

### Первомайский район

68	Коммунар, 201	08.07.2021		2021-УД/ТО-1794	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения
69	Коммунар, 202						
70	Ленна, 78	09.07.2021		2021-УД/ТО-1872	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения
71	Ленна, 80						
72	Орджоникидзе, 31	28.05.2021	28.05.2021	2021-УД/ТО-290	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	нет
73	Пастухова, 51	08.07.2021		2021-УД/ТО-1840	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения
74	Пастухова, 55	08.07.2021		2021-УД/ТО-1856	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения
75	Советская, 38	19.05.2021		2021 - УД/ТО - 132	подготовлен 15.06.2021	направлено 16.06.2021	Требуется установка предохранительного клапана ГВС

76	Советская, 22а	08.07.2021		2021-УД/ТО-1836	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения	
77	Воровского, 141	05.07.2021		2021-УД/ТО-1600	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения	
78	Воровского, 145	05.07.2021		2021-УД/ТО-1601	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения	
79	Воровского, 148							
80	Воровского, 150							
81	Воровского, 163	05.07.2021		2021-УД/ТО-1602	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения	
82	Воровского, 165	05.07.2021		2021-УД/ТО-1623	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Требуется установка устройства защиты системы теплоснабжения, отсутствует проект на систему теплоснабжения	
83	Восточная, 32	28.05.2021		2021-УД/ТО-280	подготовлен 23.06.2021	направлено 23.06.2021	Разрушена тепловая изоляция, требуется установка клапана сброса на ГВС, отсутствует проект на систему теплоснабжения	
84	Цюлковского, 9	28.05.2021	28.05.2021	2021-УД/ТО-282	подготовлен 23.06.2021	направлено 23.06.2021	нет	17 МКД
<b>ИТОГО:</b>								
<b>Индустриальный район</b>								
85	Кооперативная, 5	10.06.2021		2021-УД/ТО-730	подготовлен 23.06.2021	направлено 23.06.2021	отсутсвие схемы теплового пункта, разрушение изоляции, отсутствует тех паспорт теплового пункта	
86	Лихвинцева, 62	10.06.2021		2021-УД/ТО-727	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Отсутствует схема и паспорт теплового пункта, частично отсутствует изоляция	
87	Лихвинцева, 64	10.06.2021		2021-УД/ТО-729	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Отсутствует схема и паспорт теплового пункта, частично отсутствует изоляция	
88	Красногройская, 38А	10.06.2021		2021-УД/ТО-725	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Отсутствует схема и паспорт теплового пункта, частично отсутствует изоляция	
89	Красногройская, 63А	10.06.2021		2021-УД/ТО-726	подготовлен 19.07.2021	направлено 19.07.2021	Отсутствует схема и паспорт теплового пункта, частично отсутствует изоляция	
90	Красногройская, 103							6 МКД
<b>ИТОГО:</b>								

94 МКД