



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ижевск»
(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

Филиал в г. Ижевске

ул. Гагарина, д. 73, г. Ижевск,
Удмуртская Республика, Российская Федерация, 426028
тел: +7 (3412) 539-200, факс: +7 (3412) 068-000
e-mail: izhavsk@udmngas.udm.ru
ОКПО 03257538, ОГРН 1021801142142, ИНН 1826000260, КПП 183243001

19.03.2024 № 20-18/501

№ на № _____ от _____

ООО "Ижевская УК"
(ИНН 1832096497)

для сведения:
Жилищная инспекция
Главного управления
по надзору УР

Управление ЖКХ
Администрации г. Ижевска

Информационно-аналитический отдел
МКУ г. Ижевска «СТО ЖКХ»

Управление МВД
России по г. Ижевску

О временном приостановлении подачи газа

Довожу до Вашего сведения, что 18.03.2024г. при выполнении работ по техническому обслуживанию внутридомового/внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах выявлены нарушения Правил № 410:

- негерметичность системы газопотребления, о чем свидетельствует падение давления по стоякам сверх допустимых параметров при проведении опрессовки воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (пп. «г» п. 77). Для определения места возможной утечки газа необходимо предоставление доступа ко всему газовому оборудованию по таким стоякам;
- отсутствие тяги дымовых и вентиляционных каналов в квартирах (пп. «а» п. 77).

Учитывая данные обстоятельства, руководствуясь п. 77 Правил № 410, в ходе ТО ВДГО/ВКГО 18.03.2024г. подача газа по стоякам была приостановлена.

По состоянию на 19.03.2024г. остаются отключенными следующие объекты:

| Отключенные объекты | | | Квартиры, доступ к газовому оборудованию в которых не предоставлен (возможна негерметичность) | №№ квартир, в которых отсутствует тяга в дымоходах/вентканалах |
|--------------------------|----------|---------------------------|---|--|
| № подьезда | № стояка | №№ квартир | | |
| <i>ул. Кирова, д. 13</i> | | | | |
| 1 | 1 | 1,7,13,19,25,31,37,43,49 | 1, 25, 43 | |
| | 3 | 3,9,15,21,27,33,39,45,51 | 21 | |
| | 5 | 5,11,17,23,29,35,41,47,53 | 53 | |
| | 6 | 6,12,18,24,30,36,42,48,54 | 30 | |

Для восстановления подачи газа управляющей компании (ТСН) необходимо принять меры по устранению нарушений:

- обеспечить доступ к вышеуказанному оборудованию для проведения проверки и/или ремонта;
- восстановить работоспособность дымовых/вентиляционных каналов.

Газоснабжение будет восстановлено после устранения причин, повлекших приостановление подачи газа (п. 84 Правил №410).

Контактные данные: (3412) 539-015, 539-018; e-mail: I.Chupin@udmngas.udm.ru

Начальник абонентского отдела

А.В. Чернова

* При ответе или переадресации просьба ссылаться на наш исходящий номер

